

RELATÓRIO TÉCNICO

PROTÓTIPO LUMINÁRIA - ANGAW/CAROLINO

PREGÃO Nº 01/2006

As Luminárias entregues pela empresa Angaw como protótipos apresentam algumas características técnicas fora de conformidade com o que foi solicitado no edital do pregão acima mencionado.

Luminária quadrada (4 lâmpadas de 14W)

O protótipo apresentado difere do que foi solicitado nos pontos abaixo:

- 1) a luminária não possui recuperador;
- 2) as aletas não são parabólicas;
- 3) o fluxo luminoso, de acordo com a curva do catálogo técnico entregue é de 340cd/1000lm (candelas/1000 lúmens).

Luminária redonda (2 lâmpadas de 23W - PL com reator incorporado)

O protótipo apresentado difere do que foi solicitado nos pontos abaixo:

- 1) soquete não é de rosca, e não aceita lâmpada PL de 23W;
- 2) luminária só aceita lâmpadas PLC, sem reator, de 26W.

Sem mais para o momento,

São Paulo, 17 de janeiro de 2006.

Rodrigo Amaral Secco
Encarregado de Serviços

Dantogles de Alcântara e Silva
Gerente Administrativo